

$\geq 3^\circ$

30-50

ásové oceli
á 500 mm

nici fólie
nici fólie

pro ETICS

BIM
N.0001A
KPANEL D
1.1.1

Vrut s teleskopem pro
kotvení tepelných izolací a HI

BIM
ST.1005A
DEKROOF
05-A

Atikový klín

80 80

min 80

Montážní kotvení

Bodové připojení atikového dílce FeZn úhelníky prolisem 90x105x105x2,5 mm (rozteč dle statické výpočtu). Kotveno do atikového dílce (základová prahu/sloupků) a nosné konstrukce střechy (OSB desek/stropních trámů).

Svorník/vrut

Výztužná páska DEKFINISH Flextape vlepená c

BIM
SN.0001A
DEKPANEL
1.1.1



max. 500 mm (bez dodatečného kotvení)

Bodové připojení atikového dílce FeZn uhelníkem s prolisem 90x105x105x2,5 mm (rozteč dle statického výpočtu). Kotveno do atikového dílce (základového prahu/sloupků) a nosné konstrukce střechy (OSB desek/stropních trámů).

Výztužná páska DEKFINISH Flextape vlepená do sádrového tmelu

Diagram illustrating the roof structure with rafters and a ridge beam. The ridge beam is labeled "Příponky" and has a length of 125. The rafters are labeled with lengths 35 and 40.

Spolehlivost hydroizolační konstrukce konkrétní stavby je nutné vždy ověřit postupem podle Směrnice ČHIS 01.

Detail pochází z www.dekpartner.cz a je zde uplatněno poznání k 2026-01.

Měřítko PDF 1:5