


Klempířské profily

BIM
ST.8002A
DEKROOF
11-BPodtěsnění kontralatí páskou
DEKTAPE TP 50Okapová podpora přesahu střechy
OSB deska min. tl. 22 mm
(tloušťku, šířku a kotvení
stanovit statickým výpočtem)L úhelník bez prolisu
žebra 105 mm á 500 mmŽlabový hák osazen
na latě kotven min. hřebíky
4 x 90 mm / vruty 5 x 60 mm $1/3 \leq x \leq 1/2$

Ochranný pás proti ptákům

Okapový žlab
ve žlabových hácích ≥ 10 Okapní plech
DEKMETAL KPV-138S-100Ochranný pás proti ptákům
atypický ≥ 30

Dřevěné vlákna

Nerezový vrut
RAPI-TEC TERASO PLUS 5x60 mmBIM
SN.0005A
DEKPANEL D
1.3.1

TOPDEK VRUT

Krycí dřevěná lišta

Kotvení překližky
Konstrukční vrutyKonstrukční vruty $\varnothing \geq 8$ mm

Okapová vaznice

Akustická pěnová páska na profily

CW + UW profily

Vrut
SFS Intec Twin UD

Pro návrh dimenze doplňkové hydroizolační vrstvy se uplatní Pravidla Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů, resp. výrobce použité skládané krytiny.

Spolehlivost hydroizolační konstrukce konkrétní stavby je nutné vždy ověřit postupem podle Směrnice ČHIS 01.

Tloušťku OSB desky tvořící okapovou podporu přesahu střechy nutno posoudit autorizovaným statikem.

STŘECHA, OKRAJ, SKLÁDANÁ KRYTINA, OKAP, TOPDEK, STĚNA, PŘEDSTĚNA,
DEKPANEL, VĚTRANÁ FASÁDA